



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
640006, Курганская область, г. Курган ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: emer@kgn.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО АЛЬМЕНЕВСКОМУ, САФАКУЛЕВСКОМУ,
ЦЕЛИННОМУ И ЩУЧАНСКОМУ РАЙОНАМ
641010, г.Щучье, ул. Им. Жуков, д.33, телефон/факс: 8(35244) 2-30-01, schushe_nd.mchs45@mail.ru

г.Щучье

(место составления акта)

« 18 » ноября 2019 г.

(дата составления акта)

« 11 » час « 03 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 62

По адресу(ам): *Курганская область, Щучанский район, с.Белоярское, ул.Дмитриева, 5*

На основании: *распоряжения № 59 от « 05 » ноября 2019 года Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альменевскому, Сафакулевскому, Целинному и Щучанскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы Добрыдина С.Е.*

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: юридического лица – Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Пивкинский детский сад "Ромашка"


Дата и время проведения проверки:

« 11 » ноября 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 2 час.

« 18 » ноября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность: 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен: *отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Альменевскому, Сафакулевскому, Целинному и Щучанскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): *Ложкова Лариса Владимировна*  « 11 » ноября 2019 г. 13 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« » 2019 г. № (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: *майор внутренней службы Татарин Иван Иванович, главный специалист – государственный инспектор Альменевского, Сафакулевского, Целинного, Щучанского районов по пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области.*

При проведении проверки присутствовали: *директор МКДОУ "Пивкинский ДС" Ложкова Лариса Владимировна*

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: На территории МКДОУ "Пивкинский ДС" по адресу: Курганская область, Щучанский район, с.Белоярское, ул.Дмитриева, 5 расположен детский сад. Здание детского сада одноэтажное, III степени огнестойкости, несущие стены здания и внутренние перегородки кирпичные, перекрытие деревянное, кровля шиферная по

деревянной обрешетке. Класс функциональной пожарной опасности - Ф.1.1, освещение естественное через оконные проемы и электрическое 220. В отопление водяное от двух отопительных печей, вентиляция естественная. Здание оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещений и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом на пульт подразделения пожарной охраны без участия человека. Объект расположен в радиусе обслуживания МПО – Белоярское на расстоянии 1 км, время следования пожарных подразделений менее 20 мин. Подъездные пути к зданию – с ул. Дмитриева.

В ходе проведения проверки:

11.11.2019 года проведена практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре со всеми сменами дежурного персонала (задействовано 7 человек).

С руководством учреждения и сменами дежурного персонала проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве и в быту (проинструктировано 7 человек).

выявлены нарушения требований пожарной безопасности (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.			
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний).

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы **(заверяются печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц) органа уполномоченного осуществлять государственный надзор, проводившего (проводивших) проверку):**

1.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Татарин И.И.

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
 Ложкова Лариса Владимировна « 18 » ноября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
640006, Курганская область, г. Курган ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: emer@kgn.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО АЛЬМЕНЕВСКОМУ, САФАКУЛЕВСКОМУ,
ЦЕЛИННОМУ И ЩУЧАНСКОМУ РАЙОНАМ
641010, г.Щучье, ул. Им. Жуков, д.33, телефон/факс: 8(35244) 2-30-01, schushe_nd.mchs45@mail.ru

г.Щучье

(место составления акта)

« 18 » ноября 2019 г.

(дата составления акта)

« 10 » час « 00 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 61

По адресу(ам): Курганская область, Щучанский район, с.Пивкино, ул.Алексеева, д.8

На основании: распоряжения № 58 от « 05 » ноября 2019 года Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альменевскому, Сафакулевскому, Целинному и Щучанскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы Добрыдина С.Е.

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: юридического лица – Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Пивкинский детский сад "Ромашка"


Дата и время проведения проверки:

« 11 » ноября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 2 час.

« 18 » ноября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Альменевскому, Сафакулевскому, Целинному и Щучанскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Ложкова Лариса Владимировна ✓  « 11 » ноября 2019 г. 10 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« » 2019 г. № (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: майор внутренней службы Татарин Иван Иванович, главный специалист – государственный инспектор Альменевского, Сафакулевского, Целинного, Щучанского районов по пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области.

При проведении проверки присутствовали: директор МКДОУ "Пивкинский ДС" Ложкова Лариса Владимировна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: На территории МКДОУ "Пивкинский ДС" по адресу: Курганская область, Щучанский район, с.Пивкино, ул.Алексеева, д.8 расположен детский сад. Здание детского сада двухэтажное, II степени огнестойкости, несущие стены здания и внутренние перегородки кирпичные, перекрытие ж/б плиты, кровля мягкая по железобетонному

покрытию. Класс функциональной пожарной опасности - Ф.1.1, освещение естественное через оконные проемы и электрическое 220. В отопление центральное водяное, вентиляция естественно-принудительное. Здание оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещений и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом на пульт подразделения пожарной охраны без участия человека. Объект расположен в радиусе обслуживания МПО – Пивкино на расстоянии 1 км, время следования пожарных подразделений менее 20 мин. Подъездные пути к зданию – с ул. Алексеева.

В ходе проведения проверки:

11.11.2019 года проведена практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре со всеми сменами дежурного персонала (задействовано 10 человек).

С руководством учреждения и сменами дежурного персонала проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве и в быту (проинструктировано 10 человек).

выявлены нарушения требований пожарной безопасности (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.			
1.			


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний).

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы *(заверяются печатью (печатями) должностного лица (должностных лиц) органа уполномоченного осуществлять государственный надзор, проводившего (проводивших) проверку):*

1.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Татарин И.И.

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Ложкова Лариса Владимировна « 18 » ноября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
640006, Курганская область, г. Курган ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: emer@kgn.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО АЛЬМЕНЕВСКОМУ, САФАКУЛЕВСКОМУ,
ЦЕЛИННОМУ И ЩУЧАНСКОМУ РАЙОНАМ
641010, г.Щучье, ул. Им. Жуков, д.33, телефон/факс: 8(35244) 2-30-01, schushe_nd.mchs45@mail.ru

г.Щучье

(место составления акта)

« 18 » ноября 2019 г.

(дата составления акта)

« 14 » час « 00 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 63

По адресу(ам): *Курганская область, Щучанский район, с.Майка, 70 лет Октября, д.16*

На основании: *распоряжения № 63 от «05» ноября 2019 года Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альменевскому, Сафакулевскому, Целинному и Щучанскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы Добрыдина С.Е.*

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: *юридического лица – Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Пивкинский детский сад "Ромашка"*

Дата и время проведения проверки:

« 11 » ноября 2019 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность: 1 час.

« 18 » ноября 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен: *отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Альменевскому, Сафакулевскому, Целинному и Щучанскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): *Ложкова Лариса Владимировна* « 11 » ноября 2019 г. 15 час. 30 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« » 2019 г. № (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: *майор внутренней службы Татарин Иван Иванович, главный специалист – государственный инспектор Альменевского, Сафакулевского, Целинного, Щучанского, районов по пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области.*

При проведении проверки присутствовали: *директор МКДОУ "Пивкинский ДС" Ложкова Лариса Владимировна*

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: *На территории МКДОУ "Пивкинский ДС" по адресу: Курганская область, Щучанский район, с.Майка, 70 лет Октября, д.16 расположен детский сад. Здание детского сада двухэтажное, II степени огнестойкости, несущие стены здания и внутренние перегородки кирпичные, перекрытие ж/б плиты, кровля металлическая (профнастил)*

по деревянной обрешетке. Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.1, освещение естественное через оконные проемы и электрическое 220В. Отопление электрическое, вентиляция естественно-принудительное. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещений и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом на пульт подразделения пожарной охраны без участия человека. Объект расположен в радиусе обслуживания МПО – Майка на расстоянии 1 км, время следования пожарных подразделений менее 20 мин. Подъездные пути к зданию – с ул. 70 лет Октября и ул. 30 лет Победы.

В ходе проведения проверки:

11.11.2019 года проведена практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре со всеми сменами дежурного персонала (задействовано 9 человек).

С руководством учреждения и сменами дежурного персонала проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве и в быту (проинструктировано 9 человек).

выявлены нарушения требований пожарной безопасности (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1.	2	3	4
1.			
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний).

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (заверяются печатью (печатями) должностного лица (должностных лиц) органа уполномоченного осуществлять государственный надзор, проводившего (проводивших) проверку):

1.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Татарин И.И.

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Ложкова Лариса Владимировна «18» ноября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)