

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

г. Курган, ул. Куйбышева, 191, 640006,
телефон/факс: (3522) 47-63-21, E-mail: info@mcchs45.ru

Заключение № 23
о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности

в период с 14 ч. 30 мин. «13» февраля 2015 г. по 15 ч. 30 мин. «13» феврал
2015 г. проведено обследование документов и объекта защиты
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждени
«Пивкинский детский сад «Ромашка»

(наименование объекта юридического лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:
641028, Щучанский район, с. Пивкино, ул. Алексева, 8


Вывод по результатам обследования:
объект защиты **не соответствует** требованиям пожарной безопасности.

Врио начальника управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Курганской области
подполковник внутренней службы




И.А. Большаков

«17» февраля 2015 г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
 ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс 8(3522) 176-321 телефон доверия (3522) 23-90-99
 ШУМИХИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 641100 г. Шумиха ул. Гагарина, 6, телефон (35245) 2-13-33, факс (35245) 2-23-44
 ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЩУЧАНСКОМУ РАЙОНУ
 641010 г. Щучье ул. Маршала Жукова Г.К. д.33 (35244) 2-30-01

**Акт
 обследования**

«16» февраля 2015 г.

г. Щучье

15 ч 00 мин.

(город, село, поселок)

Государственным инспектором Шумихинского, Альменевского, Целинного, Щучанского,
(фамилия, имя, отчество государственного (вн) инспектора(ов) по пожарному надзору, производящего (их) обследование)
 Сафакулевского районов по пожарному надзору майором внутренней службы

Лапаевым Андреем Владимировичем

в период с 14 ч.30 мин. «13» февраля 2015 г. по 15 ч 30 мин. «13» февраля 2015 г.
 проведено обследование территории, здания, представленных документов МКДОУ

(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя, организации)

«Пивкинский детский сад «Ромашка»

(наименование собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: Щучанский район с. Пивкино ул. Алексева, 8

при обследовании совместно с: заведующей Пивкинского детского сада Поповой Ириной

(фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего приемку, фамилия)

Владимировной

(имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуально предпринимательства, работников, присутствовавших)


при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося собственником, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

краткая характеристика пожарной опасности объекта: с. Пивкино - здание двухэтажное,
(количество этажей, их этажность, размеры в плане, основные характеристики инженерных и оборудования (вентиляция)
 кирпичное, кровля - мягкая, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1, потолочное
 перекрытие - железобетонные плиты, второй степени огнестойкости. Здание оборудовано
 автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления
 эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Эвакуация с 1-го этажа здания осуществляется через
 эвакуационные выходы непосредственно наружу со 2-го этажа здания через лестницы
(электроразбегаете) Право витея описание пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности
 3-го типа, обеспеченные эвакуационными выходами непосредственно наружу. Здание обеспечено
и огнестойкости строительных конструкций, степени огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и
 наружным противопожарным водоснабжением от естественного водопроводника,
(функциональной пожарной опасности)
 электроснабжение 220В, вентиляция - естественная, отопление - центральное (водяное).

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования



1	2	3
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 4; ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»

С Актом обследования ознакомлен:
Попова Ирина Владимировна



«Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц присутствовавших при проведении обследования»
 «16» февраля 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копия получена:
Попова И. В.

И. В. Попова
 (подпись)

«Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.д. (гражданина)»

Вывод по результатам обследования:

« » 20 г.

Обследование проводил:
 Государственный инспектор Шумихинского, Альменевского, Целинского, Ишчалынского, Сафакулевского районов по пожарному надзору Иппатов А. В.



« » 20 г.